

BR. 0003. 15. 2026



A. Gierdeja
P. B. Kiepiński
30.07.2026.
Pakość 28.07.2026 r.

Damian Kurek

Radny Rady Miejskiej w
Pakości

Szanowny Pan
Michał Siembab
Burmistrz Miasta i Gminy Pakość
za pośrednictwem

Pani
Joanny Błaszak
Przewodniczącej Rady Miejskiej

Interpelacja w sprawie usunięcia nieprawidłowości po wykonaniu chodnika w ciągu drogi
wojewódzkiej nr 255 (relacja Pakość – Strzelno)

W związku z licznymi sygnałami mieszkańców oraz przeprowadzoną wizją lokalną zwracam się z prośbą o pilne przeanalizowanie oraz podjęcie działań mających na celu usunięcie nieprawidłowości związanych z realizacją chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 255 na odcinku Pakość – Strzelno.

Podczas oględzin stwierdzono następujące problemy:

- nieprawidłowe usytuowanie oznakowania, którego znak został zamontowany zbyt nisko, stwarzając realne zagrożenie dla pieszych, oraz dla osób poruszających się na rowerach.
- brak zabezpieczenia końca chodnika, gdzie bezpośrednio za jego zakończeniem znajduje się głęboki rów odwadniający, stwarza bezpośrednie ryzyko upadku i zagraża bezpieczeństwu niechronionych uczestników ruchu drogowego, a sytuację pogarsza dodatkowo brak bezpiecznego zejścia z chodnika w kierunku ostatnich zabudowań przy rondzie na odcinku o długości około 5 metrów bieżących, w związku z czym mieszkańcy osiedla są zmuszeni do poruszania się bezpośrednio przez rondo, aby dotrzeć do najbliższego przejścia dla pieszych.
- nieprawidłowe odwodnienie terenu. Zmiana ukształtowania terenu oraz częściowe przykrycie rowów poprzez wykonanie chodnika powodują niewystarczający odpływ wód opadowych. W konsekwencji woda spływa na drogę gminną Janikowo – przedmieście o nawierzchni gruntowej, powodując tworzenie rozległych zastoin wodnych, utrudnienia w wyjeździe mieszkańców z posesji, pogorszenie stanu technicznego drogi gruntowej.


Mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców oraz prawidłowe funkcjonowanie wykonanej infrastruktury, zwracam się z wnioskiem o:

- dokonanie pilnego przeglądu wykonanych robót przez właściwe służby oraz inspektora nadzoru,
- dostosowanie wysokości oznakowania pionowego do obowiązujących przepisów i wymaganej skrajni dla ruchu pieszych,
- zabezpieczenie zakończenia chodnika poprzez montaż bariery ochronnej lub zastosowanie innego rozwiązania zapewniającego bezpieczeństwo,
- przeanalizowanie i poprawę systemu odwodnienia w celu wyeliminowania spływu wód opadowych na drogę gminną,
- przeprowadzenie odbioru gwarancyjnego inwestycji z udziałem przedstawicieli gminy, zarządcy drogi wojewódzkiej oraz wykonawcy,
- poinformowanie Rady Miejskiej o wynikach kontroli oraz planowanym terminie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

Z poważaniem
Damian Kurek

Załączniki:

Dokumentacja fotograficzna x 4



255

Strzelno

Janikowo

Na drodze
dla pojazdów
ciężarowych
zakaz wjazdu
dla pojazdów
ciężarowych
długości 7,5 m











Urząd Miejski w Pakości
88-170 Pakość, ul. Rynek 4,
kujawsko-pomorskie
tel. 525665024, fax 525666075
<http://www.pakosc.pl>, <http://bip.pakosc.pl>
e-mail: um@pakosc.pl

NIP 556-11-03-533, REGON 000530732
BS w Pruszczu Pomorskim Oddział w Pakości:
43 8170 1034 0050 0207 2000 0010
SWIFT Code: GBWCPLPP
poniedziałek, środa, czwartek 7:00-15:00,
wtorek 7:00-16:00, piątek 7:00-14:00

Pakość, 6 sierpnia 2026 r.

BR.0003.15.2026

Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Bydgoszczy
ul. Dworcowa 80
85-010 Bydgoszcz

W związku z otrzymaną interpelacją z dnia 28 lipca 2026 r. (data wpływu do tut. Urzędu: 30 lipca 2026 r.) w sprawie usunięcia nieprawidłowości po wykonaniu budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 255 relacji Pakość – Strzelno od 1+757 do km 2+038 prosimy o podjęcie stosownych działań w zakresie:

1. umieszczenia na odpowiedniej wysokości znaku pionowego E-2a zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczenia na drogach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2311 z późn. zm.) pkt. 1.5.3. „Na drodze dla rowerów znaki umieszcza się w odległości nie mniejszej niż 0,50 m od krawędzi tej drogi, a w przypadku znaków umieszczanych nad drogą dla rowerów, wysokość umieszczenia znaku powinna wynosić nie mniej niż 2,50 m. Dopuszcza się umieszczanie znaków na drogach dla rowerów na wysokości nie mniejszej niż 1 m (do najniższej krawędzi znaku), przy czym w przypadku ruchu pieszego wysokość ta powinna wynosić nie mniej niż 2,2 m.”;
2. wstawienia bariery drogowej U-11a na końcu chodnika zgodnie z ww. rozporządzeniem pkt. 5.2 „Balustrady U-11a według wzoru i wymiarów pokazanych na rysunku 5.2.1 stosuje się w celu zabezpieczenia pieszych, osób poruszających się przy użyciu



Urząd Miejski w Pakości
88-170 Pakość, ul. Rynek 4,
kujawsko-pomorskie
tel. 525665024, fax 525666075
<http://www.pakosc.pl>, <http://bip.pakosc.pl>
e-mail: um@pakosc.pl

NIP 556-11-03-533, REGON 000530732
BS w Pruszczu Pomorskim Oddział w Pakości:
43 8170 1034 0050 0207 2000 0010
SWIFT Code: GBWCPLPP
poniedziałek, środa, czwartek 7:00-15:00,
wtorek 7:00-16:00, piątek 7:00-14:00

urządzenia wspomagającego ruch, kierujących rowerem, hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego przed upadkiem z wysokości, który może skutkować utratą życia lub trwałym uszkodzeniem ciała.” Stosuje się obligatoryjnie w celu ochrony pieszych przed upadkiem z wysokości jeśli wynosi ona ponad 0,5 m nad poziomem terenu. Przepisy te wprost wskazują na konieczność zabezpieczenia głębokich i stronnych rowów sąsiadujących z ciągami pieszymi oraz miejsc, gdzie następuje nagłe zakończenie chodnika nad uskokiem terenu;

3. zastoin wodnych na wjeździe drogi gminnej nr 150461C relacji Jankowo przedmieście, gdzie woda spływa z drogi wojewódzkiej nr 255 relacji Pakość – Strzelno, z uwagi na spadek poprzeczny z jezdni oraz przykryty rów w związku z wykonanym chodnikiem. Pragniemy nadmienić, że zgodnie z art. 83 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno – budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1518 z późn. zm.) wody opadowe lub roztopowe z pasa drogowego albo dopływające do pasa drogowego po powierzchni terenu zagospodarowuje się za pomocą urządzeń do odwodnienia powierzchniowego. Nie zmienia się kierunku lub natężenia odpływu wód opadowych lub roztopowych z pasa drogowego ze szkodą dla gruntów sąsiednich ani nie odprowadza się tych wód na grunty sąsiednie.

Ponadto w nawiązaniu do wykonanego przedsięwzięcia prosimy o uwzględnienie w projekcie budżetu na 2027 r. bądź wprowadzenia zmian w niniejszej inwestycji w zakresie budowy chodnika do mieszkańców posesji Jankowo 36, 36A – 36D.

Wraz z pismem z dnia 29 listopada 2024 r. Urząd Miejski w Pakości przekazał dokumentację projektową na budowę chodnika. Obydwie strony uzgodniły wówczas przebieg inwestycji, która zakładała pełną ciągłość chodnika na całym projektowanym odcinku, zapewniając bezpieczny dostęp do drogi publicznej dla wszystkich przyległych posesji. W wyniku weryfikacji zrealizowanych prac stwierdzono, że wybudowany chodnik nie uwzględnia odcinka do omawianych posesji. Nowy projekt, na podstawie którego wykonano inwestycję, pominął te nieruchomości. Pozostawienie infrastruktury w obecnym kształcie jest błędem technicznym i funkcjonalnym. Brak chodnika bezpośrednio przed wskazanymi posesjami generuje realne

**Urząd Miejski w Pakości**

88-170 Pakość, ul. Rynek 4,
kujawsko-pomorskie
tel. 525665024, fax 525666075
<http://www.pakosc.pl>, <http://bip.pakosc.pl>
e-mail: um@pakosc.pl

NIP 556-11-03-533, REGON 000530732
BS w Pruszczu Pomorskim Oddział w Pakości:
43 8170 1034 0050 0207 2000 0010
SWIFT Code: GBWCPLPP
poniedziałek, środa, czwartek 7:00-15:00,
wtorek 7:00-16:00, piątek: 7:00-14:00

zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego, ponieważ zmusza pieszych do nagłego wchodzenia na jezdnię. Mając na uwadze powyższe, wnosimy o niezwłoczne podjęcie działań w celu uzupełnienia brakującego ciągu pieszego, tak aby inwestycja stanowiła spójną całość. W załączeniu przekazuję kopię przedmiotowej interpelacji.


BURMISTRZ PAKOŚCI
Michał Siembab

Do wiadomości:

1. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu,
2. Przewodnicząca Rady Miejskiej w Pakości – p. Joanna Błaszak,
3. Radny Rady Miejskiej w Pakości – p. Damian Kurek,
4. Biuro Rady Miejskiej.

Otrzymują:

1. Adresat
2. aa Joanna Pacholska, Olga Mroczyńska